

Dodatok č.1 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 7/2006, platný od 1. 1 .2015

Príloha č.1 ku Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 7/2006

Technické parametre odberného miesta

1. Tepelný zdroj /TZ/ : Kotolňa Rajec-Sever, Javorova 164

2. Ekvitermická regulácia v tepelnom zdroji : áno

| | | |
|--|---------|----------|
| 3. Odberné miesta a ich regulačný tepelný príkon : | ÚK /kW/ | TÚV /kW/ |
| Bytový dom č. 1132 na ulici Lúčnej v Rajci | 35,13 | 28,00 |
| Bytový dom č. 202 na ulici Hollého v Rajci | 64,15 | 71,70 |

4. Výpočtový teplotný spád : 92.5 °C / 67.5°C

5. Teplonosná látka : teplá voda

6. Umiestnenie určeného meradla ÚK : na päte odberných miest

7. Vykurovací krivka :

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| - vonkajšia teplota v °C : | 13 | 10 | 7 | 4 | 0 | -4 | -7 | -10 | -15 |
| - výstupná teplota z TZ v °C : | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 59 | 64 | 67 | 73 |

8. Nočný útlm : v čase od 22⁰⁰ hod. do 5⁰⁰ hod. zníženie výstupnej teploty o -6 °C

9. Spôsob prípravy TÚV : centralizovaný v ohrievači TÚV v TZ - bytový dom č. 1132
decentralizovaný v OST – bytový dom č. 202

10. Umiestnenie určeného meradla tepla TÚV : vstup do ohrievača TÚV v TZ
- v OST pre č. 202

11. Dodávka TÚV zabezpečená : od 5⁰⁰ hod. do 23⁰⁰ hod. denne

12. Umiestnenie určeného meradla SV na prípravu TÚV : v kotolni Rajec – Sever

13. Počiatočný stav merača ÚK – 589,8 GJ a TÚV – 62,8 GJ

Rajec, 1.1.2015

[Handwritten signature]

06595
[Handwritten signature]



.....
[Handwritten signature]
odberateľ